

**FC1 - <offline>**

"FC1\_Merker"

**Name:****Familie:****Autor:****Version:** 0.1**Bausteinversion:** 2**Zeitstempel Code:** 28.10.2021 10:40:57**Interface:** 28.10.2021 08:00:48**Längen (Baustein / Code / Daten):** 00132 00026 00000


Name	Datentyp	Adresse	Kommentar
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

**Baustein: FC1 Merker**

In diesem FC werden die Grundlegenden Merker Geschrieben

**Netzwerk: 1 Merker Anlage EIN**

Der Schalter -S1 schaltet die Anlage EIN,  
dieser Zustand wird in -M00 gespeichert

**Netzwerk: 2 Störungsmerker**

Das Rücksetzen des Fehlers erfolgt bei Einschalten der Anlage (Flanke 0-1)  
Durch Auslösen von -B1 oder -F4 wird der Fehlermerker gesetzt

Ein Rücksetzen ist bei noch vorhandenem Fehler nicht möglich da das RS  
Setzdominant ist

